

Kaldred Ferieby Vandværk
Vandværksvej 2
4593 Eskebjerg
Att.: Helge Petersen

Rapportnr.: AR-21-CA-21109061-01
Batchnr.: EUDKVE-21109061
Kundenr.: CA0005553
Modt. dato: 28.09.2021

Analyserapport

Prøvested: Kaldred Ferieby Vandværk - Slam - / 4301000151
Prøvetype: Slam - Andet
Prøveudtagning: 28.09.2021 kl. 10:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S JH2
Analyseperiode: 28.09.2021 - 07.10.2021

Prøvemærke: Slamtank

| Lab prøvenr: | 835-2021- 80994532 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | Urel (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|------|-------|------------------------------|----------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Tørstof | 7.1 | % | | | 0.002 | DS/EN 15934:2012 | 15 |
| Metaller | | | | | | | |
| Arsen (As) | 140 | mg/kg ts. | | | 1 | DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES | 30 |
| Jern (Fe) | 350000 | mg/kg ts. | | | 5 | DS 259:2003, SM 3120 ICP-OES | 30 |

Kopi til:

Kaldred Ferieby Vandværk , Helge Petersen, Vandværksvej 2, 4593 Eskebjerg

Kaldred Ferieby Vandværk , Knud Olsen, Vandværksvej 2, 4593 Eskebjerg

07.10.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk



Lisa Lasota
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.