

**Kaldred Ferieby Vandværk**  
**Vandværksvej 2**  
**4593 Eskebjerg**  
**Att.: Michael Simonsen**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22100598-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22100598  
**Kundenr.:** CA0005553  
**Modt. dato:** 07.09.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Kaldred Ferieby Vandværk - Ledningsnet - 103018 - V20002500 / 4301000199  
**Udtagningsadresse:** Karens Mindevej 13, 4593 Eskebjerg  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 07.09.2022 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 07.09.2022 - 12.09.2022

**Prøvemærke:** køkken

Lab prøvenr:	835-2022-81176873	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n)	Urel (%)
			Min.	Max.				
Farvetal, Pt	8.4	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
<b>Mikrobiologi</b>								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012		0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	A	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)		
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)		
Vandtemperatur	15.8	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	950	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Kaldred Ferieby Vandværk , Fakturamodtager, Vandværksvej 2, 4593 Eskebjerg  
Kaldred Ferieby Vandværk , Knud Olsen, Vandværksvej 2, 4593 Eskebjerg  
Kalundborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Kaldred Ferieby Vandværk  
Vandværksvej 2  
4593 Eskebjerg  
Att.: Michael SimonsenRapportnr.: AR-22-CG-22100598-01  
Batchnr.: EUDKVE-22100598  
Kundenr.: CA0005553  
Modt. dato: 07.09.2022

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Kaldred Ferieby Vandværk - Ledningsnet - 103018 - V20002500 / 4301000199  
**Udtagningsadresse:** Karens Mindevej 13, 4593 Eskebjerg  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 07.09.2022 kl. 10:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DJK1  
**Analyseperiode:** 07.09.2022 - 12.09.2022

---

**Prøvemærke:** køkken

---

Lab prøvenr:	835-2022- 81176873	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

---

12.09.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 972 af 21. juni 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**