

**Kaldred Ferieby Vandværk**  
**Vandværksvej 2**  
**4593 Eskebjerg**  
**Att.: Michael Simonsen**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22112095-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22112095  
**Kundenr.:** CA0005553  
**Modt. dato:** 11.10.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Kaldred Ferieby Vandværk - DGU 196.270 - / 4301000102  
**DGU-nr:** 196.270  
**Prøvetype:** Grundvand (råvand) - Andet  
**Prøveudtagning:** 11.10.2022 kl. 12:31  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 11.10.2022 - 17.10.2022

**Prøvemærke:** boring 196.270

| Lab prøvenr:                      | 835-2022-81117381 | Enhed | Kravværdier |      | DL. | Metode  | Urel (%) |    |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|-----|---|----------|----|
|                                   |                   |       | Min.        | Max. |     |   | ⌘)       |    |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>    |                   |       |             |      |     |   |          |    |
| Chlorid                           | 120               | mg/l  |             |      | 1   | SM 17. udg. 4500-Cl (E)   | A        | 15 |
| <b>Metaller</b>                   |                   |       |             |      |     |   |          |    |
| Bor (B)                           | 370               | µg/l  |             |      | 1   | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                                      | A        | 20 |
| Natrium (Na)                      | 150               | mg/l  |             |      | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS                                      | A        | 15 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |       |             |      |     |   |          |    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |       |             |      |     | DS ISO 5667-11, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) |          |    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Kopi til:

Kaldred Ferieby Vandværk , Fakturamodtager, Vandværksvej 2, 4593 Eskebjerg  
Kaldred Ferieby Vandværk , Knud Olsen, Vandværksvej 2, 4593 Eskebjerg  
Kalundborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg

17.10.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.